

INFORME DE VEEDURÍA SOCIAL A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2022 DEPARTAMENTO DE CORTÉS

El FONAC elaboró un Informe Nacional de Veeduría Social a la Infraestructura Educativa y 18 informes desagregados por cada uno de los departamentos del país. Este resumen describe la veeduría social desarrollada por el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) a la infraestructura educativa, efectuada desde febrero hasta noviembre de 2022, en **63** centros educativos del departamento de **Cortés**, con el propósito de verificar las condiciones actuales de los centros educativos, detectando así las áreas de mejoras en las que se necesita priorizar esfuerzos de inversión.

Los datos presentados en el informe fueron recolectados por parte de la red de veedores sociales, reflejando una mirada ciudadana de forma integral de las condiciones de los centros educativos urbanos y rurales visitados en los tres niveles (pre básico, básico y media).

Condiciones del edificio escolar

Se identificó que **6 de cada 10** centros educativos ocupan mejoras en sus techos, **5 de cada 10** necesitan algún tipo de reparación en sus paredes tanto internas como externas, **7 de cada 10** ocupan mejoras en sus puertas y ventanas y sus pisos requieren ser reparados. Cabe mencionar que, a pesar de que 8 de cada 10 de los establecimientos tienen cerco perimetral, el **63%** de estos precisan mejoras.

Sistema eléctrico e iluminación

El **95%** tienen conexión eléctrica, sin embargo, **7 de cada 10** establecimientos educativos afirman que ocupan mejoras, ya sea en el cableado, tomacorrientes, interruptores, entre otros. En lo relacionado a la iluminación **7 de cada 10** centros educativos no cuentan con suficiente iluminación, ya que no poseen la cantidad adecuada de focos o lámpara, en algunos casos porque están en mal estado o porque han sido robados. Tomando en consideración que algunos establecimientos no cuentan con diseños que optimicen la entrada de luz natural.

Agua y saneamiento en los centros educativos

El **95%** de los centros educativos disponen de agua. A pesar de esto, se presenta intermitencia en el suministro en el **51%**, siendo la frecuencia variable día de por medio (**25%**), el **22%** una vez por semana y en el **4%** de los establecimientos educativos reciben el agua una vez por semana al. Es de mencionar que, existe un problema en donde el **32%** de los centros no disponen de infraestructura de almacenamiento o la misma no tiene la capacidad de cubrir las necesidades del centro educativo. En lo que respecta a lavamanos y sanitarios, se encontró que, **3 de cada 10** centros educativos no tienen lavamanos, a este déficit de lavamanos se le suma el hecho de que aquellos donde existen, la mitad que ocupa algún tipo de mejoras. En el **94%** de los centros educativos se encontraron sanitarios, sin embargo, **6 de cada 10** requieren reparaciones y/o sustitución. Lo anterior nos indica que los estudiantes no cuentan en su mayoría con lavamanos y sanitarios en buenas condiciones, y si agregamos la problemática de la frecuencia y almacenamiento del agua, podemos identificar que existen grandes limitantes para mantener prácticas de higiene; la relevancia de dichas prácticas incide en la reducción del contagio de ciertas enfermedades y el no tenerlas, resulta en una población estudiantil vulnerable.

Mobiliario

6 de cada 10 centros educativos no cuentan con suficientes sillas para los estudiantes y en el **68%** de los establecimientos hay más de **30** estudiantes que no cuentan con sillas. En lo que respecta a pizarras, se encontró que a pesar de que el **67%** de los establecimientos educativos afirma tener, el **64%** de ellos ocupa reparación y/o sustitución.

Muestra de centros educativos departamento de Cortés por municipio

Nº	Municipio Cortés	Cantidad	Centros Educativos (%)
1	<u>Choloma</u>	6	10%
2	La Lima	6	10%
3	Pimienta	5	7%
4	Potrerosillos	6	10%
5	Puerto Cortés	5	7%
6	San Antonio de Cortés	1	2%
7	San Francisco de <u>Yojoa</u>	6	10%
8	San Manuel	5	7%
9	San Pedro Sula	11	17%
10	Santa Cruz de <u>Yojoa</u>	6	10%
11	Villanueva	6	10%
	Total	63	100%